


Fachausschuss Elektrotechnik

der Berufsgenossenschaftlichen Zentrale
für Sicherheit und Gesundheit – BGZ
des Hauptverbandes der gewerblichen Berufsgenossenschaften



BG

Federführung:
Berufsgenossenschaft
der Feinmechanik
und Elektrotechnik

Fachausschuss Elektrotechnik, Postfach 51 05 80, 50941 Köln

Sputnik Engineering AG
Höheweg 85
2502 Biel
Schweiz

Ihre Zeichen/Nachricht vom

Unser Zeichen (Bitte stets angeben)
UB.010.17/07-1193

Bearbeiter
PI/OW

☎ (02 21) 37 78-
6312

Datum
09.10.2007

Unbedenklichkeitsbescheinigung 07007

Erzeugnis: Selbsttätig wirkende Schaltstelle

Typ: SWR

**Bestimmungsgemäße
Verwendung:**

Selbsttätig wirkende, dem VNB unzugängliche Schaltstelle als Sicherheitsschnittstelle zwischen einer Eigenerzeugungsanlage und dem Niederspannungsnetz. Gleichwertiger Ersatz für eine jederzeit dem VNB zugängliche Schaltstelle mit Trennfunktion. Die Schaltstelle ist integraler Bestandteil der Wechselrichter SolarMax 2000S, SolarMax 3000S, SolarMax 4200S und SolarMax 6000S.

Prüfgrundlage:

DIN V VDE V 0126-1-1: 2006-02 "Selbsttätige Schaltstelle zwischen einer netzparallelen Erzeugungsanlage und dem öffentlichen Niederspannungsnetz"

Das in der KW 31, 2007 mit Bericht Az. UB.010.17/07-1193 geprüfte Sicherheitskonzept des o.g. Erzeugnisses, entspricht den zum Zeitpunkt der Ausstellung dieser Bescheinigung geltenden sicherheitstechnischen Anforderungen für die aufgeführte bestimmungsgemäße Verwendung.

Die Unbedenklichkeitsbescheinigung wird spätestens

31.12.2013

ungültig.

- Mehlem -
Leiter der Prüf- und
Zertifizierungsstelle